DETER. N. 0238 /DIP. AMM.VO/U.O. Uff. Patr. **ORIGINALE**

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: O.M.I. SUD, liquidazione fattura n. 19 del 27.01.10 di €. 1.164,00 iva compresa.

L'anno duemiladieci il giorno 08 MAR. 2010 nella Sede del Dipartimento Amministrativo

Vista la proposta del Dirigente Responsabile delle Attività Tecniche e Patrimonio prot. n. 87

del 04.03.2010

IL DIRETTORE AD INTERIM
DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con nota prot. 05/10 del 13.01.2010 allegata alla presente per formarne parte integrante, il Responsabile dell'U.O. FLMS ha comunicato che l'Operatore Tecnico Idraulico reperibile ha segnalato che in data 23.12.2009 il secondo piano del seminterrato del P.O. di Crotone si è allagato a causa della rottura di un tratto di tubazione dell'impianto idrico antincendio del P.O. di Crotone;
CHE il Responsabile dell'U.O. FLMS recatosi sul posto e, resosi conto della gravità della situazione, disponeva l'immediato intervento della ditta O.M.I. SUD;

CHE la ditta O.M.I. SUD ha proceduto al ripristino dell'impianto nella notte tra il 23 e 24 Dicembre 2009;

CHE dopo aver eseguito regolarmente i lavori richiesti, così come si evince nella nota 05/10 del 13.01.2010 a firma del Responsabile dell'U.O. FLMS, la ditta O.M.I. SUD ha emesso la fattura n. 19 del 27.01.2010 di €. 1.164,00 iva compresa;

RITENUTO, pertanto, dover liquidare la fattura n. 19 del 27.01.2010 di €. 1.164,00 iva compresa alla ditta O.M.I. SUD;

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

Liquidare alla ditta O.M.I. SUD la fattura n. 19 del 27.01.2010 per un importo complessivo di €. 1.164,00 iva compresa, per ripristino tubazione impianto idrico, previa costruzione pezzo speciale completo di curva a 22° da 3", con relativa fornitura e messa in opera di n. 1 giunto giubilot presso l'impianto idrico antincendio Dialisi e Microcitemia P.O. Crotone;
La relativa somma di €. 1.164,00 iva compresa, graverà sul bilancio corrente del Dipartimento Ospedaliero di Crotone voce centro di costo 01.01.06.01 voce di bilancio 302.40.10;
Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, previo ordinativo dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio.
L'Ufficio Segreteria Generale trasmetterà il presente atto al Direttore Amministrativo e al Collegio Sindacale entro i termini di cui alla circolare prot. 309 del 26.06.2007

Il Responsabile del Procedimento

p. Il Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio

Il Direttore ad interim del Dipartimento Area Amministrativa

Ufficio Affari Generali
Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 08 MAR. 2010 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 514 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 08 MAR. 2010

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Ricciari

Regione Calabria

Azienda Sanitaria Provinciale di CROTONE

U.O. Funzione Lavori Manutenzione Sicurezza

FLMS

Prot. n. **05/10** U.O. FLMS

Crotone, 13/01/10

Al Direttore Ufficio Attività tecniche e Patrimonio, **Dr. Carmelo Sergio Buttà**

Al Dirigente Medico P.O. di Crotone, **Dr. Angelo Carcea**

E p.c. Al Direttore Generale, **Dr. Vincenzo Domenico Scuteri**

Al Direttore Sanitario, **Dr. Bonaventura Cretella**

Al Direttore Amministrativo, **Dr. Palmiro Vulcano**

Al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, **Ing. Giuseppe Cutrì**

Oggetto: Circa l'impianto idrico antincendio del P.O. di Crotone

Si comunica che in data 23/12 alle ore 20.00 circa, l'Operatore Tecnico idraulico reperibile segnalava al Sottoscritto l'allagamento del secondo piano seminterrato del P.O. di Crotone, a causa della rottura di un tratto di tubazione dell'impianto in argomento.

Intervenuto sul posto, in regime di pronta disponibilità, e resosi conto della gravità della situazione, lo Scrivente disponeva per l'immediato intervento della Ditta O.M.I.SUD, che procedeva al ripristino dell'impianto, nella notte tra il 23 e il 24 u.s.

Si ritiene doveroso segnalare alle SS.VV., nella loro qualità, che dal sopralluogo effettuato nell'occasione è emerso che il Sistema idrico antincendio del P.O. è obsoleto e non a norma, per le seguenti ragioni (alcune delle quali note già da tempo):

1. non esiste un'apposita vasca idrica di riserva con relativa condotta di adduzione e gruppo di pressurizzazione;
2. l'intera rete di alimentazione è composta da tubazioni completamente usurate e fatiscenti;
3. alla rete idrica in questione, che dovrebbe essere dedicata esclusivamente all'alimentazione degli idranti, sono stati collegati, in passato, il Reparto Dialisi e la Struttura esterna in uso al Reparto di Microtemia.

La presente relazione è da considerare, a tutti gli effetti di legge, la fase istruttoria del procedimento *"per l'ammodernamento e la messa a norma del Sistema idrico antincendio del P.O. di Crotone"*, che il Sottoscritto ritiene necessario portare a compimento nel più breve tempo possibile, onde prevenire eventuali situazioni di pericolo, che mettano a repentaglio la sicurezza di pazienti e operatori.

La presente è inoltre valida quale formale attestazione della regolare esecuzione dei lavori effettuati dalla Ditta O.M.I.SUD, come da consuntivo trasmesso in allegato, per gli adempimenti di competenza dell'Ufficio Attività tecniche e Patrimonio.

A.S.P. CROTONE
UFFICIO ATTIVITA'
TECNICHE E PATRIMONIO
PROT. N° 105
DEL 14 GEN. 2010

Il Responsabile U.O.

Funzione Lavori Manutenzione Sicurezza

Ing. Ivan Solano

O.M.I. SUD srl

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
PROTOCOLLO GENERALE
29 GEN. 2010
FATTURA IN ENTRATA

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification N° 220636

SINCERT

CODICE FISCALE	PARTITA I.V.A.
	02864140799

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
Viale Stazione "Complesso Granaio"
88900 CROTONE

FATTURA N°	DATA	PAGAMENTO: 90GG. D.F. - BONIFICO BANCARIO - Banca Popolare del Mezzogiorno di Crotone Ag. n°3 - CODICE IBAN : IT89J0525622204000000637014
19	27-01-2010	

Vi diamo fattura per:	Q.tà	PREZZO UNIT. €	IMPORTO €
RIF.VS.PROT.N.111/09 U.O. FLMS DEL 28-12-09 RIF.NS.CONSUNTIVO DEL 29-12-09			
P.O. - CROTONE ANTINCENDIO-DIALISI-MICROCITEMIA			
- Ripristino tubazione impianto idrico, previa costruzione pezzo speciale completo di curva a 22 gradi da 8", esecuzione di taglio su condotta esistente, con relativo inserimento del pezzo speciale attraverso saldatura in opera in opera - Fornitura e messa in opera n.1 giunto giubot			1753 / 1473
Materiale Ns.Fornitura			**250,00**
Mano d'Opera (N.3 Operai x n.6 Ore x Euro/Ore 40)			**720,00**

ALIQUOTA	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE FATTURA
20%	€ 970,00	€ 194,00	€ 1.164,00